



# Bericht für den Gast



Außenansicht Jugendherberge Kloster Leutesdorf

## Jugendherberge Kloster Leutesdorf

Anschrift

Rheinstraße 25  
56599 Leutesdorf

Kontaktdaten

Tel.: 02631 / 95674100

E-Mail: [leutesdorf@diejugendherbergen.de](mailto:leutesdorf@diejugendherbergen.de)

Web:

[www.diejugendherbergen.de/jugendherbergen/Leutesdorf/portrait](http://www.diejugendherbergen.de/jugendherbergen/Leutesdorf/portrait)



# Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Kloster Leutesdorf** wurde am 06.07.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2017 bis März 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis



					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	-	-	Weg ist nicht leicht begeh- und befahrbar (teilweise grobes Kopfsteinpflaster)
Eingang	✓	✓	-	-	Eingang über Hublift (Plattformgröße: 120 cm x 150 cm) oder Treppen erreichbar
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Mehrbettzimmer mit Sanitärraum	✓	✓	-	-	u.a. Duschfläche beträgt 120 cm x 120 cm
Öff. WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	-	Haltegriffe sind 70 cm lang
Speiseraum	✓	✓	✓	✓	
Tagungsraum Hammerstein	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	-	Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind drei öffentliche Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 100 m).
- Vom Parkplatz zum Eingang gelangt man teilweise über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg (teilweise grobe Kopfsteinpflaster vorhanden).
- Zum Eingang gelangt man entweder über Treppen oder einen Hublift. Die Größe der Plattform beträgt 120 cm x 150 cm.
- Die Breite der Eingangstür beträgt 180 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Die Rezeption ist an der höchsten bzw. niedrigsten Stelle 100 cm bzw. 85 cm hoch. Es gibt eine weitere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Türen und Durchgänge sind mind. 90 cm breit (Ausnahme: Badezimmertür im Mehrbettzimmer: 83 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder über den Aufzug erreichbar.

### Mehrbettzimmer inkl. Sanitärraum

- Das Mehrbettzimmer ist ebenerdig zugänglich.
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich sind mind. 120 cm x 120 cm. Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen rechts und links je 150 cm x 150 cm. Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Die lichte Breite der Badezimmertür beträgt 83 cm, die kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür beträgt 120 cm x 120 cm. Es handelt sich um eine Schiebetür.



- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 30 cm x 70 cm, rechts 140 cm x 70 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 150 cm x 150 cm. Es sind Haltegriffe vorhanden, rechtsseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine Duschfläche von 120 cm x 120 cm. Haltegriff und Duschstuhl sind vorhanden.
- Es gibt drei baugleiche Zimmer mit alternierenden Bewegungsflächen neben den WCs, d.h. die WCs sind entweder von rechts oder links mit einem Rollstuhl anfahrbar.

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Das WC ist ebenerdig zugänglich.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links und rechts je 105 cm x 70 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 150 cm x 150 cm. Haltegriffe sind vorhanden und hochklappbar. Die Haltegriffe haben eine Länge von 70 cm.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Es ist ein Wickeltisch vorhanden.
- Es ist eine Alarmschnur in einer Höhe von 30 cm vorhanden.

### Speiseraum

- Der Speiseraum ist ebenerdig zugänglich.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

### Tagungsraum Hammerstein

- Der Tagungsraum befindet sich im OG und ist über den Aufzug oder Treppen erreichbar.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 150 cm.

### Aufzug

- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß (Breite x Tiefe).
- Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist eine induktive Höranlage ausschließlich im Tagungsraum Hammerstein vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Im Speiseraum gibt es Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Es ist kein Fernseher mit Videotext im Mehrbettzimmer vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.



- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet. Handläufe sind vorhanden.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.