



Kurzbericht



Eingang der Pfalz-Jugendherberge

Pfalz-Jugendherberge

Anschrift

Hans-Geiger-Straße 27
67434 Neustadt an der Weinstraße

Kontaktdaten

Tel.: +49 6321 2289
Fax: +49 6321 82947
E-Mail: neustadt@diejugendherbergen.de
Web: www.diejugendherbergen.de



Prüfergebnis

Die **Pfalz-Jugendherberge** wurde am 17. August 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Januar 2019 bis Dezember 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür 140 cm x 140 cm
Aufzug	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche beim Ein- und Ausstieg kleiner als 150 cm x 150 cm
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 203 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	Bewegungsfläche in der Dusche 100 cm x 200 cm
Zimmer 201 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	Bewegungsflächen teilweise kleiner als 120 cm x 120 cm
Speiseraum	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür 135 cm x 150 cm
Bistro	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür 135 cm x 150 cm
Tagungsraum Haarder Höhe	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Neben dem Eingang steht ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufen- und schwellenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind über den Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugkabine ist 140 cm x 140 cm groß; die lichte Durchgangsbreite der Tür beträgt 90 cm. Die Bewegungsflächen beim Ein- und Ausstieg sind teilweise kleiner als 150 cm x 150 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist 117 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Speiseraum und im Bistro sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes öffentliches WC vorhanden. Für Veranstaltungen wird bei Bedarf ein Sanitärraum der Zimmer zur Verfügung gestellt.

Zimmer 203 mit Sanitärraum (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen an der Tür, vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) und links des Doppelbettes betragen mindestens 150 cm x 150 cm.
- Das Doppelbett ist 160 cm breit, einschließlich Matratze 40 cm hoch und unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.



- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe):
 - vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 140 cm x 140 cm
 - rechts neben dem WC 80 cm x 54 cm, links gibt es keine Bewegungsfläche;
- Links und rechts vom WC gibt es Haltegriffe, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die stufenlos begehbare Dusche (Schwelle 1 cm) ist 100 cm x 200 cm groß. Ein Duschstuhl und ein waagerechter Haltegriff sind vorhanden.
- Ein Alarmauslöser ist vorhanden (Schnur).

Zimmer 201 mit Sanitärraum (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen an der Tür und vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) betragen mindestens 190 cm x 120 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem Doppelbett betragen links 100 cm x 170 cm, rechts 80 cm x 170 cm.
- Das Doppelbett ist 160 cm breit, einschließlich Matratze 45 cm hoch und unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe):
 - vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 140 cm x 140 cm
 - links neben dem WC 80 cm x 54 cm, rechts gibt es keine Bewegungsfläche;
- Links und rechts vom WC gibt es Haltegriffe, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die stufenlos begehbare Dusche (Schwelle 1 cm) ist 100 cm x 200 cm groß. Ein Duschstuhl und ein waagerechter Haltegriff sind vorhanden.
- Ein Alarmauslöser ist vorhanden (Schnur).



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm gibt es kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Es wird WLAN angeboten.

Zimmer 201 und 203 (Mehrbettzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Speiseraum und Bistro

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Im Speiseraum gibt es Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Gehbahnen in Fluren und Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt. Wände können vereinzelt zur Orientierung genutzt werden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d. h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Die Treppe ist nicht kontrastreich gestaltet. Handläufe sind beidseitig vorhanden.
- Die Beschilderung zur Orientierung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo der Jugendherberge sind von außen klar erkennbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.