



# Bericht für den Gast



Kurpfalz-Jugendherberge

## Kurpfalz-Jugendherberge

Anschrift

Geibstr. 5  
67346 Speyer

Kontaktdaten

Tel.: 06232 / 61597  
E-Mail: [speyer@diejugendherbergen.de](mailto:speyer@diejugendherbergen.de)  
Web: [www.diejugendherbergen.de](http://www.diejugendherbergen.de)



# Prüfergebnis

Die **Kurpfalz-Jugendherberge Speyer** wurde am 13.01.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **MAI 2017 bis April 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Eingangsbereich</b>	✓	-	-	-	Rampe am Eingang mit 8 % Längsneigung
<b>Rezeption</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Zimmer 10</b>	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 150 cm x 150 cm
<b>Sanitärraum zu Zimmer 10</b>	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links und rechts neben dem WC unter 90 cm x 70 cm, Duschfläche nicht ebenerdig
<b>Speiseraum</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung</b>	-	-	-	-	kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind 4 ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang 40 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Der Eingangsbereich ist über eine 16 m lange Rampe mit 8 % Längsneigung zu erreichen. Die max. Laufbreite beträgt 120 cm. Ein einseitiger Handlauf ist vorhanden.
- Die Rezeption ist 115 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- In öffentlichen Bereichen sind Türen und Durchgänge mindestens 90 cm breit.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes, öffentliches WC vorhanden.

**Zimmer 10 mit Sanitärraum (Mehrbettzimmer)**, es gibt laut Betreiber fünf baugleiche Zimmer

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen
  - vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 120 cm x 120 cm
  - links bzw. rechts neben dem Bett 120 cm x 200 cm, mit der jeweils anderen Seite steht das Bett an der Wand
- Die Betten sind unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 120 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
  - vor dem WC 140 cm x 150 cm
  - vor dem Waschbecken 90 cm x 150 cm
  - rechts neben dem WC 84 cm x 56 cm, links 30 cm x 56 cm
- Es sind beidseitig Haltegriffe am WC vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Die Höhe der Oberkante Duschwanne beträgt 5 cm. Die Duschröhre ist 100 cm x 100 cm groß.



- Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Im Speiseraum sind Tische mit geringen Umgebungsgerauschen sowie mit heller und blendfreier Beleuchtung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, vorhanden.
- Die elektroakustische Beschallung ist abschaltbar.
- Im Zimmer ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Es gibt mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelag erkennbar.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände.
- Allgemeine Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Im Außenbereich ist die Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.
- Es ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache und kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.