

Bericht für den Gast



Römerstadt–Jugendherberge

Römerstadt–Jugendherberge

Anschrift An der Jugendherberge 4
54292 Trier

Kontaktdaten
Tel.: 0651 / 146620
Fax: 0651 / 1466230
E-Mail: trier@diejugendherbergen.de
Web: www.diejugendherbergen.de



Prüfergebnis

Die **Römerstadt-Jugendherberge** wurde am 03.04.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2018 bis Januar 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 505 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor dem Waschbecken 100 cm x 150 cm
Zimmer 507 mit Sanitärraum	✓	✓	✓	-	u. a. WC nur rechts anfahrbar
Speiseraum	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u. a. fehlt zweiter Haltegriff
Tagungsraum Saarbrücken und Ruwer	✓	✓	-	-	Breite des Flures 140 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen drei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm; Entfernung zum Eingang 30 m).
- Zwischen Parkplatz und Eingang ist der Weg leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos (Türschwelle 1 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder mit dem Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 160 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm. Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 88 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist an der höchsten Stelle 115 cm und an der niedrigsten Stelle 93 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 505 und 507 mit Sanitärraum (Mehrbettzimmer mit Stockbetten)

- Der schmalste Durchgang in den Schlafräumen ist 150 cm breit.
- Die Bewegungsflächen vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) betragen 150 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsflächen neben den Betten sind 150 cm breit und 200 cm tief.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum 505 betragen die Bewegungsflächen:
 - rechts neben dem WC 140 cm x 55 cm (links keine Bewegungsfläche);
 - vor dem WC und an der Tür mindestens 120 cm x 120 cm;
 - vor dem Waschbecken 100 cm x 150 cm.



- Im Sanitärraum 507 betragen die Bewegungsflächen:
 - rechts neben dem WC 88 cm x 55 cm (links keine Bewegungsfläche);
 - vor dem WC/Waschbecken und an der Tür mindestens 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig sind an den WCs Haltegriffe vorhanden, auf der anfahrbaren Seite sind sie hochklappbar.
- Die Waschbecken sind unterfahrbar und die Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die stufenlos begehbaren Duschen sind 120 cm x 120 cm groß. Es sind jeweils Duschsitz und Haltegriffe vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Im WC betragen die Bewegungsflächen:
 - links neben dem WC 110 cm x 55 cm (rechts keine Bewegungsfläche);
 - vor dem WC, dem Waschbecken und an der Tür 120 cm x 120 cm.
- Links am WC ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden, rechts gibt es keinen.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Speiseraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

**Zimmer 505 und 507 (Mehrbettzimmer)**

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht kein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet, jedoch taktil erfassbar.
- Die Treppe ist mit visuell kontrastreichen Kanten gestaltet und hat beidseitige Handläufe.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer der Jugendherberge liegt an der Rezeption sichtbar aus.
- Es gibt Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.